LEGENDA:

A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokości 3,00m od podłogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony

oprawa jarzeniowa kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku

kinkiet na świetlówki kopaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podłogi

oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podłogi zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AW/PL-S 9W zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podłogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym

oprawa specjalna na świetlówki kompaktowe wbudowana w ścianę na wysokość .....m ze szkłem pancernym, dostęp do żr. światła od tyłu

PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 8 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.

PSN — PULPIT STEROWANIA I NADZORU: nadzór układu elektroenergetycznego i sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi.

gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała

gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE zasilane z obw. zasilanego awaryjnie, ramka czerwona

gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE do podłącz. poj. podgrz. wody, ramka lazurowa

łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A

łącznik klawiszowy krzyżowy /zmienny/ 250V, 10A

wentylator wywiewny

wentylator kurtyny powietrznej

Oznaczenia opraw oświetleniowych:

1. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 258 z reastrem C6, IP20, kl. I
3. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 236 z reastrem C6, IP20, kl. I
7. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 236 z reastrem L, IP20, kl. I
9. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem M5, IP20, kl. I
12. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 418 z reastrem L, IP20, kl. I
13. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem L, IP20, kl. I
21. oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudowania, z pierścieniem ZZZ-145 białym
23. kinkiet na świetl. kompakt. KS 109 źródło św. PL-S 9W, klosz biały
32. oprawa na wietlówki kompakt. do wbudowania typu FBS 145 1x13W z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
33. oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
34. oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AW/PL-S 9W

Typ zawieszenia:

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w stropie podwieszonym
E - montaż poziomo na wysięgniku na wysokości 3,0mm od podłogi

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z silowni telekom.

Piktogramy:

EXIT P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9


AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA OKATOWICE 39106000750000326000116005


| | |
|---|---|
| TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3). BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W WYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2 | INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19 |
| TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIĘTRO II. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | SKALA: 1:50 |
| PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud. ewid. nr 10010/94, cz.II Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych nr DOŚ/IE/7234/01 | DATA: 06.2004 — PODPIS: — UMOWA NR: 47/KMP/04 |
| WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA | NR PROJEKTU: 27/ PW/04 |
| OPRACOWUJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 1972/001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022 | NR RYSUNKU: PW-EL-17.4 |
| OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR. 2237082229 | |

Wykaz obwodów:

z tablicy - T22

T22P00 Zasilanie-rozłącznik
T22P01 Gn. 1-f. w p. 2.26,2.27,2.1
T22P02 Gn. 1-f. w p. 2.2...2.4
T22P03 Gn. 1-f. w p. 2.5...2.7
T22P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T22P05 Poj. podgrz. wody PW8
T22P06 Rezerwa
T22P07 Rezerwa
T22P08 Rezerwa

z tablicy - T2

T2P00 Zasilanie-rozłącznik
T2P01 Gn. 1-f. w p. 2.15, 2.17...2.19
T2P02 Gn. 1-f. w p. 2.20...2.22
T2P03 Gn. 1-f. w p. 2.23...2.25
T2P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T2P05 Poj. podgrz. wody PW7
T2P06 Rezerwa
T2P07 Rezerwa
T2P08 Rezerwa

z tablicy - T21

T21A00 Zasilanie-rozłącznik
T21A01 Ośw. p. 2.15,2.17...2.19
T21A02 Ośw. p. 2.20...2.22
T21A03 Ośw. p. 2.23...2.25
T21A04 Rezerwa
T21A05 Ośw. koryt. i WC
T21A06 Gniazda 1-f. zas. aw
T21A07 Ośw. ewakuacyjne
T21A08 Rezerwa
T21A09 Rezerwa

T22A00 Zasilanie-rozłącznik
T22A01 Ośw. p. 2.26,2.27,2.1
T22A02 Ośw. p. 2.2...2.4
T22A03 Ośw. p. 2.5...2.7
T22A04 Rezerwa
T22A05 Ośw. koryt. i WC
T22A06 Gniazda 1-f. zas. aw
T22A07 Ośw. ewakuacyjne
T22A08 Rezerwa
T22A09 Rezerwa

T22K00 Zasilanie rozłącznik
T22K01 Gn. DATA w p. 2.26,2.27,2.1
T22K02 Gn. DATA w p. 2.2...2.4
T22K03 Gn. DATA w p. 2.5...2.7
T22K04 Rezerwa

T21K00 Zasilanie rozłącznik
T21K01 Gn. DATA w p. 2.17...2.19
T21K02 Gn. DATA w p. 2.20...2.22
T21K03 Gn. DATA w p. 2.23...2.25
T21K04 Rezerwa

# II PIĘTRO