


Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdz. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. 1-f. p. 1,20...	Gn. 1-f. p. 1,24...	Gn. 1-f. p. 1,27...	Gn. 1-f. w korytarzu iWC	Pojemn. podg. w. PW4	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	5,05	-	2,5	1,5	0,5	0,32	2,4	-	-	-
Prąd zn. [A]	7,7	-	10,9	6,5	2,2	1,4	10,4	-	-	-




Bilans mocy:

- Moc zainstalowana
- Moc zapotrzebowana
- Wsp. zapotrzebowania
- Prąd obciążenia
- Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:

PI = 7,22kW
Pz = 5,05
Kz = 0,70
Isr3f = 7,7A
10,9/10,1/10,4A

UKŁAD SIECI TN - S


Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



2. Urządzenie
budyń mierzące
mierzące do górn.
zasilające jedyn.
przed obrotu, obrotu
faz istnieją, konieczne

03.04.07

620



Przebieg
as obrotu
Poleg

Uwaga:

- Numerary aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.
- Obudowa istniejąca do adaptacji.

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
03-04-07

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
-

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001194, czł. Stow. Arch. Budowl. w SL/IE/723601

DATA
06.2004

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Stow. Arch. Budowl. w SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UMOWA NR
47/KMP/04

NR PROJEKTU
27/PW/04

NR RYSUNKU
PW-EL-09.1