

Oznaczenia opraw oświetleniowych:

- 15) oprawa świetłokłowa hermetyczna typu OPK 258, IP65, kl. I
- 17) oprawa świetłokłowa hermetyczna typu OPK 236, IP65, kl. I
- 18) jw. lecz w wersji awaryjnej
- 19) oprawa świetłokłowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
- 33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9111

Typ zawieszenia:

- A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w słupie podwieszonym
C - 2,20 - montaż zwieszakowy na wysokości 2,20m od podłogi
D - 2,20 - montaż na ścianie na wysokości 2,20m od podłogi

Wykaz obwodów:

- [illegible]

Oznaczenia przewodów:

Oznaczenia przewodów:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| obwód oświadczenia ewakuacyjnego | _____ |
| obwód gniazd zasil. awaryjne | _____ |
| obwód oświadczenia zewnętrznego | _____ |
| obwód oświadczenia podstawowego | _____ |
| obwód gniazd ogólnych nie zasilanych | _____ |
| obwód gniazd napięcia gwarantowanego | _____ |
| obwód gniazd zasilających z silowni | _____ |

[illegible][illegible]

PIWNICA

