


Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obec. napięcia	Ośw. p. 2,15,2.17 ...2.19	Ośw. p. 2,20... ...2.22	Ośw. p. 2,23... ...2.25	Rezerwa	Oświetl. korytarza i WC	Gn. 1-f. zasilane awaryjnie	Oświetl. ewakuacyjne	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	2,66	-	0,66	0,70	0,61	-	0,77	0,5	0,09	-	-
Prąd zn. [A]	4,1	-	2,9	3,0	2,6	-	3,4	2,2	0,4	-	-




Bilans mocy:

- Moc zainstalowana
 $P_i = 3,33\text{kW}$
- Moc zapotrzebowana
 $P_z = 2,66\text{kW}$
- Wsp. zapotrzebowania
 $k_z = 0,80$
- Prąd obciążenia
 $I_{\Sigma 3f} = 4,1\text{A}$
- Prąd obciążenia faz L1/L2/L3
 $5,1/3,8/5,6\text{A}$

Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W WYŚLÓWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOSIELNA 2
INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: TABLICA ROZDZ. 230/400V - T21A
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.
SKALA: 1:10

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 100184, czł. Stow. Inż. Okręgowej Izby Budowniczych nr SK/IE/7238/01

WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA
DATA: 06.2004
PODPIS: [Signature]

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229
NR RYSUNKU: PW-EL-11.2
NR PROJEKTU: 27/PW/04
UMOWA NR: 47/KMP/04

UKŁAD SIECI TN - S