Nr obw.	K00B	K00	K00A	K01	K02	K03	K04	K05
Nazwa odbioru	Ochrona p-przep. klasy D	Zas. z r. 230V AC RGNG	Sygn. obecn. napięcia	Gn. DATA 3.1,3.2 ...3.29	Gn. DATA w pom. 3.2...3.4	Gn. DATA w pom. 3.5...3.7	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	-	2,16	-	1,5	0,9	0,3	-	-
Prąd zn. [A]	-	11,7	-	8,2	4,9	1,6	-	-



Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana	Pi = 2,7kW
2. Moc zapotrzebowana	Pz = 2,16kW
3. Wsp. zapotrzebowania	kz = 0,80
4. COS(fi)	0,80
4. Prąd obciążenia	Io = 11,7A

Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

UKŁAD SIECI TN - S

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) ,
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: TABLICA ROZDZ. 230V NAP. GWAR. - T32K
ZASIL. GNIAZD "DATA". SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA: 1:10

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/7238/01

DATA: 06.2004

PODPIS

WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

UMOWA NR: 47/KMP/04

NR PROJEKTU: 27/ PW/04

NR RYSUNKU: PW-EL-14.3