


Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Ośw. p. 0,1 i 0,2	Ośw. p. 0,3 i 0,4	Ośw. p. 0,4 i 0,5	Ośw. p. 0,4 i 0,6	Oświel. korytarza i WC	Oświel. klatki schod.	Oświel. ewakuacyjne	Oświel. piwnicy	Oświel. piwnicy	Gn. 1-faz. zasilane awaryjnie	Obwody pomocn. AGP	Rezerwa
Moc zn. [kW]	2,58	-	0,65	0,79	0,66	0,78	0,66	0,14	0,10	0,58	0,80	-	0,5	-
Prąd zn. [A]	4,0A	-	2,8	3,4	2,9	3,4	2,9	0,6	0,4	2,5	3,5	<16	2,2	-



Bilans mocy:


- Moc zainstalowana
- Moc zapotrzebowana
- Wsp. zapotrzebowania
- Prąd obciążenia
- Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:

PI = 5,17kW
Pz = 2,58kW
kz = 0,50
Isr3f = 4A
8,7/6,9/6,8A

Uwaga:

- Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



AL MA
PROJEKT

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel/fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA LOKALIZACJA
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAZY (OBIEKT OP-1),
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inż. nr 100194, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budowlanej nr SKL/IE/7238/01

DATA
06.2004

UMOWA NR
47/KMP/04

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

NR PROJEKTU
27/ PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

NR RYSUNKU
PW-EL-08.2

UKŁAD SIECI TN - S