

TYTUŁ: OPRACOWANIE, LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY (AKTUALIZACJA 06.2010)	INWESTOR ŚLĄSKA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH UL. ŁOMPY 19 40-038 KATOWICE
REMONTU BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁWICACH CZĘŚĆ: INSTALACJE TELETECHNICZNE, SWP, LAN I NAGŁOŚNIENIA MISOWICE, UL. STRAKOSZEWILNĄ 2 PROJEKT WYKONAWCZY (AKTUALIZACJA 06.2010)	

TREŚĆ RYSUNKU			SKALA
INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA, PARTER			1:100
PROJEKTANT inż. MICHAŁ WALASZEK	DATA	PODPIS	UMOWA NR
SPRAWDZAJĄCY inż. ANTONI WIECZOREK	06.2010		/KWP/2010
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. STANISŁAW KOLESIŃSKI			NR PROJEKTU 28/PW/a/04
SPRAWDZAJĄCY, KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI			NR RYSUNKU PW-IN-3

Załączona treść jest kopią wyodrębnioną z projektu. Wszelkie informacje dotyczące wykonania, przebiegu i kosztów, należy przekazywać osobom upoważnionym. Oryginał projektu należy przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Projektant nie odpowiada za wykonanie projektu, jeżeli nie został wykonany zgodnie z projektem. Projektant nie odpowiada za wykonanie projektu, jeżeli nie został wykonany zgodnie z projektem. Projektant nie odpowiada za wykonanie projektu, jeżeli nie został wykonany zgodnie z projektem.

Załączne materiały stanowiła wiadomość firmy P.A.U. ALMA-PROJEKT, ani umiędzy prawa wiadomości, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencji lub używania nie jest oddana za darmo posiadaniu jak
niezależnie. Wszystkie informacje dotyczące wyglądu, przekazu, w celu ich użycia, których to informacji nie wolno kopiować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji
lub innych celów albo bez nawet uprzedniego zgody do tego bez pisemnego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.U. ALMA-PROJEKT. Proszę o jego dołączenie i należy rozumieć jako przyjęcie powyższych warunków.

UWAGI:
1/ Instalacja nagłośnienia wykonana przewodem YDYt 3x2,5mm p/t

2/ W pomieszczeniach ze stropem podwieszanym instalacja nagłośnienia
wykonana przewodem YDYt 3x2,5mm w rurce ø20mm w przestrzeni międzystropowej

LEGENDA:

☐ - GNIAZDO TELEFONICZNE Z WTYCZKĄ GTN-4
13G

☐ 0.26
POMIESZCZENIE ZE STROPEM PODWIESZONYM

