

Zacisk	q5x6,0 z L1, L2, L3	q5x2,5 z L1, L2, L3	q3x1,5 z L1	q3x1,5 z L2	q3x1,5 z L1	q3x1,5 z L2	q3x1,5 z L3	q3x2,5 z L1	q4x1,5 z L2	L3
Przekrój (mm²)	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	
Moc zainstalowana Pi (kW)	5,7	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,4	2,0	
Pi L1 (kW)			0,5		0,5			3,4		
Pi L2 (kW)				0,5		0,5			1,0	
Pi L3 (kW)							0,5			
Ps (kW)	5,7	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	
Opis	Zasilanie wjgu d osobowego	Zasilanie kurtyny powietrznej 400V/4,5kW AD-215E05	Zasilanie drzwi przesuwnych	Zasilanie drzwi przesuwnych	Zasilanie dzenia KD urz	Zasilanie dzenia KD urz	Zasilanie zamka	Gniazda wtyczkowe 230V/16A POM.: 0.6÷0.10	wietlenie ó dzienne i AWARYJNE POM.: 0.6÷0.10	REZERWA

ochrony IP 43

ci, stopie

czenie zasilania
łą

UWAGI:
ad sieci typu TN-S
cie zasilania 400/230 V
1/ System ochrony - szybkie wy
2/ Uk
3/ Napi
4/ Tablice zamykane na klucz, II klasa izolacyjno

Temat projektu:	PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ I WINDY ORAZ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SŁUŻB DYŻURNYCH I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KMP W ŻORACH	Data:	LIPIEC 2006
		Faza/Branża:	PB+PW/I.E.
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI,KATOWICE,ul.Lompy19 GMINA MIEJSKA ŻORY, Al. Wojska Polskiego 25	Projekt3 architekci: Marek Pelc, Wojciech Student 44 – 200 Rybnik, ul.Kusocińskiego 5 tel. (032) 42 26 240, fax. (032) 42 25 323 e-mail: projekt3@rybnet.pl www.projekt3.pl	
Nazwa obiektu:	Budynek KMP – ul.Wodzisławska 3, Żory		

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	TBienek
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Nazwa rysunku:	TABLICA TB-1		
Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	
-	6	2	