



LEGENDA:

- przewód wody zimnej - istniejący
- przewód wody zimnej - projektowany
- pion wody zimnej
- średnica nominalna
- średnica zewnętrzna
- zawór odcinający kulowy

GŁĘBOKOŚĆ UKŁOŻENIA [m]	1,50
SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]	i = 0,2% (dokładny spadek ustalić na budowie) L = 15 m
MATERIAŁ, ŚREDNICA [mm]	PE 100 SDR 11 Ø 75 x 6,8

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Z O N E			
ZLECENIODAWCA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH; UL. ŁOMPY 19; KATOWICE	IMIĘ I NAZWISKO		NUMER OPRACOWANIA:
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEN BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 8 NA POTRZEBY POLIGRAFII NA TERENIE OPP KATOWICE UL. KOSZAROWA 17	PROJEKTOWAŁ: inż. ANNA SKAWIŃSKA		411/88
OBIEKT BUDYNKU POLIGRAFII NA TERENIE ODDZIAŁU PREWENCJI PRZY UL. KOSZAROWEJ 17	OPRACOWAŁ: inż. ANNA SKAWIŃSKA		411/88
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE POZIOMÓW WODY	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WITOLD ZYGADŁOWICZ		
NUMER UMOWY: GP	NUMER PROJEKTU: GP 05 38		STADIUM: PW
DATA: czerwiec 2006	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE		NUMER RYSUNKU: IWK-04