



UWAGA:
- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową.
- Zwody pionowe z dachu do złącz kontrolnych prowadzić na uchwytych dystansowych.
- Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą PN-IEC 61024-1.

W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Z O N E			
ZLECENIODAWCA:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH; UL. ŁOMPY 19; KATOWICE		IMIE I NAZWISKO
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I ZMIANY SPÓSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 8 NA POTRZEBY POLIGRAFI NA TERENIE OPP KATOWICE UL. KOSZAROWA 17		NUMER UPRAWNIEN
OBIEKT:	BUDYNEK POLIGRAFII NA TERENIE ODDZIAŁU TERENOWEJ SPRAWY W KOSZAROWIE 17		PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ – rzut dachu		SKALA:
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO – PROJEKTYNGOWE		DATA:	BRANŻA:
44-100 GŁIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +48 22 38 95 95, 775 08 35 e-mail: biuro@marvit.pl		MAJ 2006	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ:		GRZEGORZ MICHAŁSKI	172/91
OPRACOWAŁ:		GRZEGORZ MICHAŁSKI	
KIEROWNIK PROJEKTU:		migr inż.arch. WITOLD ZYGADŁOWICZ	
NUMER UMOWY:		NUMER PROJEKTU:	STADIUM:
1640/KMP/2005		CP 05 38	PROJEKT WYKONAWCZY
			NUMER RYSUNKU:
			E/08