



POŁĄCZENIE OPRAWY Z MAGISTRALĄ WYKONUJEMY PRZY UŻYCIU PUSZEK INSTALACYJNYCH
 PONIEWAŻ BARDZO WAŻNA JEST DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA, NIE MOŻNA MAGISTRALĄ BEZPOŚREDNIO
 WCHODZIĆ NA OPRAWĘ A NASTĘPNIE PRZY WYKORZYSTANIU ZACISKÓW WEWNĄTRZ OPRAWY WCHODZIĆ DALEJ, NA KOLEJNĄ OPRAWĘ
 TAKIE POŁĄCZENIE PRZELOTOWE JEST PRZYCZYNNĄ WIELU BŁĘDÓW I MOŻE SPRAWIAĆ POWAŻNE PROBLEMY PODCZAS KOMUNIKACJI

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Data: STYCZEŃ 2009	
Temat projektu: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIĘSZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		Faza/Branża: PR+PW/Instalacje Elektryczne	
Nazwisko Norwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant: mgr inż. Tomasz Bieniek	SLK/0996/PWO/05	Nazwa rysunku: AWARYJNE OŚWIECZENIE EWAKUACYJNE	
Wykonat: mgr inż. Mirosław Kasza		SCHEMAT OKABLOWANIA	
Sprowadzi: Jęrry Fojcik	118/90	Skala:	Nr rysunku: 16
			Nr arkusza: -

architekt: **Marek Pele, Wojciech Student**
 44 - 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
 tel.: (032) 42 26 240, fax: (032) 42 25 323
 e-mail: projekt@rybnicki.pl