



Zaśk.	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Przekroj (mm ²)	YlYo 5x25			YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5	YD7o3x2,5
Moc zasilalowa P1 (kW)	45,0			3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
P1 L1 (kW)				3,4									3,4						
P1 L2 (kW)					3,4									3,4					
P1 L3 (kW)						3,4									3,4				
P3 (kW)	13,5			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Opis	Zasilanie z rozdzielni RG	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki sygnalizacyjne	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A

UWAGI:

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Tablica zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 30
- 4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach				Data: STYCZEŃ 2009			
40-038 Katowice, ul. Lompy 19				Faza/Branża: PW/Instalacje Elektryczne			
Temat projektu: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34				Projekt 3			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				architekt: Marek Pełc, Wojciech Student			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				44 - 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				tel.: (032) 42 26 240, fax: (032) 42 25 323			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				e-mail: projekt@pneki.pl			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Nazwa rysunku: TABLICA TB-1 (I piętro)			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Wykonanie: mgr inż. Mirosław Kasza			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Sprawdził: Jędrzej Fojcik			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Skala: -			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Nr rysunku: 12			
Przebieg projektu: Rozbudowa budynku i rozbudowa pomieszczeń Komisariatu Policji IV w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34				Nr arkusza: 1			