



LEGENDA

- 2.07 +20°C Numer pomieszczenia
- 2.07 +20°C Temperatura wewnętrzna zimą
- Archiwum Nazwa pomieszczenia
- Q=1369W Zapotrzebowanie na ciepło
- Grzejnik
- Powrót instalacji c.o.
- Zasilanie instalacji c.o.
- Pion
- Oznaczenie pionu
- 1 Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
- 1 Og=29.5 kW np. ECOCODENS 30
- 1 firmy TERMEET
- 2 Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
- 2 Og=29.5 kW np. ECOCODENS 30
- 2 firmy TERMEET (rezerwa)
- RO Rura ochronna
- Zawór termostatyczny z głowicą
- Zawór odcinający
- Zawór termostatyczny z wyniesioną kapturą
- Zawór termostatyczny

ZAKŁAD USŁUGOWY			Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń pomiatcznych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH			RZUT PIWNICY-INST. C.O.- WARIANT I		
Obiekt : Komisarzat V Policji			Inwestor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Miejskiej w Katowicach		
41-200 Sosnowiec			Podpis		
Nazwisko			Upraw. Nr		
Projektował			11/9/99		
Sprawdził			92/83		
CO 01			Rysunek nr		