

LEGENDA

2.07
+20°C
Archiwum
Q=1369W

Numer pomieszczenia
Temperatura wewnętrzna zimną
Nazwa pomieszczenia
Zapotrzebowanie na ciepło

Grzejnik

Powrót instalacji c.o.
Zasilanie instalacji c.o.

1
Pion

1
Oznaczenie pionu

1
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Og=29,5 kW np. ECOCONDENS 30
firmy TERMET

2
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Og=29,5 kW np. ECOCONDENS 30
firmy TERMET (rezerwa)


RO
Rura ochronna

♀
Zawór termostatyczny z głowicą

♂
Zawór odcinający

♀
Zawór termostatyczny z wyniesioną kapilarą

♂
Zawór termostatyczny

ZAKŁAD USŁUGOWY				Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń sanitarnych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		Data: 06.2011	
				Obiekt : Komisarzat V Policji ul. Kosciuszko w 47 41-200 Sosnowiec		Inwestor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Katowicach ul. Kościelna 17 Katowice	
Projektował		Sprawdził		Nazwisko		Podpis	
mgr inż. Roman Rutowicki		mgr inż. Sławomir Kłakosz		Uprawn. Nr		Rysunek nr	
ul. Dąbrowskiego 251a		9283		CO 06			
tel/fax : (20) 231-72-48							