

2.07

+20°C

Numer pomieszczenia

Temperatura wewnętrzna zimą

Archiwum

Q=1369W

Grzejnik

Powrót instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Pion

Oznaczenie pionu

1

1

Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Og=29,5 kW np. ECOCONDENS 30

firmy TERMET

2

2

Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Og=29,5 kW np. ECOCONDENS 30

firmy TERMET (rezerwa)

RO

RO

Rura ochronna


Zawór termostatyczny z głowicą

Zawór odcinający

Zawór termostatyczny z wyniesioną kapilarą

Zawór termostatyczny

LEGENDA

ZAKŁAD USŁUGOWY			Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń sanitarnych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		
			Objekt : Komisarzat V Policji		
ul. Kosciuszko w 47			Inwestor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy		
41-200 Sosnowiec			Wydział Inwestycji i Remontów Komendy		
Nazwisko			Podpis		
Projektował			Uprawn. Nr		
Sprawdził			9283		
CO 02			Rysunek nr		

A3+