

## Zestawienie materiałów.

strona 1

Lp.	Ozn	Wyszczególnienie	Jedn	ilość	Typ	Dostawca katalog	UWAGI
1.		<b>Tablica zasilająca TK:</b>					
1.1.		Rozdzielnica natynkowa o wym. min. 270x360, IP min 55, kompletna, wyposażona w osłony, wsporniki TH 35, płyty montażowe oraz w następującą aparaturę:	kpl	1	Enystar	Hensel	
1.2.		Rozłącznik izolacyjny, dwubiegunowy 25A	szt	1	FR 302 25A	Legrand	
1.3.		Ochronnik przepięciowy klasy B+C, dla instalacji TNS, 1P	szt	1		Legrand	
1.4.		Lampki sygnalizacyjna czerwona	szt	1	L301	Legrand	
1.5.		Wyłącznik nadprądowy, 10A, ch-ka C, jednobiegunowy	szt	9	S 301 C10 1P	Legrand	
1.6.		Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC, In=25A, Ir=0,03A, dwubiegunowy	szt	1	P302 25A 0,03 AC 2P	Legrand	
1.7.		Wyłącznik nadprądowy, 16A, ch-ka B, jednobiegunowy	szt	3	S 301 B16 1P	Legrand	
		Wyłącznik nadprądowy 20A, ch-ka C jednobiegunowy	szt	1	S 301 C20 1P	Legrand	Doposażenie istniejącej głównej rozdzielnicy
2.		<b>Oświetlenie:</b>					
2.1.	<b>C1</b>	Oprawa oświetleniowa, natynkowa, do montażu na suficie 59W	szt	3	COSMO 1 1x59 EVG IP44	EsSystem	
2.2.	<b>C1+Aw</b>	Oprawa oświetleniowa, natynkowa, do montażu na suficie, z modułem oświetlenia awaryjnego z baterią do podtrz. 1h. 59W	szt	1	COSMO 1 1x59 EVG IP44+Aw	EsSystem	
2.3.	<b>C2+Aw</b>	Oprawa oświetleniowa, natynkowa, do montażu na suficie, z modułem oświetlenia awaryjnego z baterią do podtrz. 1h. 36W	szt	1	COSMO 1 1x36 EVG IP44+Aw	EsSystem	
2.4.	<b>B1+Aw</b>	Oprawa oświetleniowa, natynkowa, , z modułem oświetlenia awaryjnego z baterią do podtrz. 1h. 36W	szt	3	BASE N 1x36W+Aw, nastropowa	EsSystem	
		UWAGA: Oprawy wyposażone w źródła światła					
3.		<b>Aparatura:</b>					
3.1.		Łącznik świecznikowy szczelny IP44 (mechanizm+ramka+klawisze)	kpl	1		Legrand	
3.2.		Łącznik pojedynczy szczelny (mechanizm+ramka+klawisze)	kpl	2		Legrand	
3.3.		Gniazdo 230V podtynkowe podwójne IP44	kpl	5		Legrand	

## Zestawienie materiałów.

strona 2

Lp.	Ozn	Wyszczególnienie	Jedn	ilość	Typ	Dostawca katalog	UWAGI
3.4.		Puszka do montażu gniazd i łączników	szt	10		H.M.E.	
3.5.		Puszka instalacyjna z zaciskami montażowymi	szt	5		Do przew. 2.5 mm2	
3.6.		CP 671 Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną.Klasa odporności ogniowej EI 60	opak.	1		Hilti	
4.		<b>Przewody elektroenergetyczne</b>					
4.1.		Kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x4	m	20	YKYżo 3x4	Technokabel	WLZ-et
4.2.		Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x1,5	m	100	YDYżo 3x1,5	Technokabel	
4.3.		Przewód elektroenergetyczny YDYżo 4x1,5	m	30	YDYżo 4x1,5	Technokabel	
4.4.		Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5	m	50	YDYżo 3x2,5	Technokabel	
4.5.		Rura elektroinstalacyjna nierozprzestrzeniająca płomieni	m	30		Wykonawca	
5.		<b>Zestawienie kabli i osprzętu</b>					
5.1		Elementy drobne, osprzęt do mocowania (łączniki,śruby, kołki, pręty) wg zapotrzebowania wykonawcy					
5.2		Przewód uziemiający LgYżo 2,5 mm2	m	30		Wykonawca	
5.3		Przewód uziemiający LgYżo 4 mm2	m	50		Wykonawca	
5.4		Bendarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3	m	40		Spinpol	
5.5		Lokalne szyny wyrównawcze	kpl	2		Wykonawca	
		Demontaż instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach: - instalacja oświetleniowa - instalacja gniazd 230VAC					