



LEGENDA

2.07
+20°C
Archiwum
Q=1369W

Numer pomieszczenia
Temperatura wewnętrzna zimną
Nazwa pomieszczenia
Zapotrzebowanie na ciepło

Grzejnik

Powrót instalacji c.o.
Zasilanie instalacji c.o.

Pion

Oznaczenie pionu

1
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Og=29,5 kW np. ECOCODENS 30
firmy TERMET
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Og=29,5 kW np. ECOCODENS 30
firmy TERMET (rezerwa)

Rura ochronna

Zawór termostatyczny z głowicą

Zawór odcinający

Zawór termostatyczny z wyniesioną kapilarą

Zawór termostatyczny

ZAKŁAD USŁUGOWY				Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń sanitarnych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		Data: 06.2011	
RZUT PIWNICY-INST. C.O. - WARIANT II				Obiekt : Komisarzat V Policji ul. Kosciuszkwowców 47 41-200 Sosnowiec		Skala: 1:50	
Inwestor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Miejskiej Państwowej Policji w Katowicach				Projektował: mgr inż. Sławomir Kłakosz		Rysunek nr CO 04	
Sprawdził: mgr inż. Roman Rutowicki				Podpis: 119/99		9283	