



LEGENDA

- 1 Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Qg=29,0 kW np. ECOCONDENS 30 firmy TERMET
- 2 Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny Qg=29,0 kW
np. ECOCONDENS 30 firmy TERMET (rezerwa)
- G Gazomierz
- KO Kurek odcinający
- RO Rura ochronna
- F Filtr
- SG Skrzynka gazowa
- ZS Zawór szybkozamykający
- MA Moduł alarmowy
- DEX Detektor gazu

Kanał nawiewny doprowadzić do poziomu posadzki lecz nie wyżej niż 30cm nad posadzką
Kanał nawiewny od strony czerpni wyprowadzić na wysokość 2 m od poziomu gruntu

ZAKŁAD USŁUGOWY



mgr inż. Roman Raniowski
Gliwice
ul. Daszyńskiego 251a
tel/fax : (32) 231-78-48

Temat: Projekt przebudowy części pomieszczeń piwnicznych w Komisariacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej

RZUT PIWNICY-INST. GAZU

Obiekt : Komisariat V Policji
ul. Kościuszkowców 47
41-200 Sosnowiec

Inwestor:
Wydział Inwestycji i Remontów Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach
ul. Koszarowa 17, Katowice

Data:

06.2011

Skala:

1:50

Projektował

mgr inż.
Sławomir Kubacki

Sprawdził

mgr inż.
Roman Raniowski

Podpis

Upraw. Nr

119/99

92/83

Rysunek nr

GAZ 01