

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki	Uwagi
0/1	Wiatrołap	7,96	lastriko	
0/2	Hall	12,26	lastriko	
0/3	Klatka schodowa	11,52	lastriko	
0/4	Pomieszczenie techniczne	14,47	pł. gres	
0/5	Pokój instruktorów/magazyn sprzętu	13,90	wykł. PCW	
0/6	Szatnia damska	10,70	wykł. PCW	Dla 12 osób
0/7	Sanitariaty szatni damskiej	10,70	pł. gres	
0/8	Korytarz	14,75	wykł. PCW	
0/9	Sala treningowa	573,76	linoleum	Do powierzchni wiązonno wiatrołapy
0/10	Zaplecze instruktorów	9,28	wykł. PCW	
0/11	Sanitariat instruktorów	2,51	pł. gres	
0/12	WC ogólnodostępne z przedsionkiem	9,23	pł. gres	
0/13	Szatnia męska	19,48	wykł. PCW	Dla 22 osób
0/14	Sanitariaty szatni męskiej	11,17	pł. gres	
0/15	Pokój instruktorów	17,19	wykł. PCW	
0/16	Magazyn podręczny dla instruktorów	6,54	lastriko	
0/17	Dyżurka	4,27	lastriko	
0/18	Pomieszczenie sprzątaczek	1,82	lastriko	
	Razem	758,48		

OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE

- Istniejące przegrody budowlane pozostawione bez zmian
- Fragmenty ścian dobudowywane z bloczków silikatowych
- Termoizolacja ścian zewnętrznych (według opisów poniżej)
- NSP — Nadproża stalowe w projektowanych ścianach działowych, wykonane z ceownika 80 ułożonego na płask. (długość 1200 mm, wykonać 4 sztuki, łączny ciężar stali - 41,5 kg)

PV1 - ściana fundamentowa styka[jąca się z gruntem **U < 0,32 W/(m²•K)**

- folia kubełkowa wykończona od góry listwą zamykającą,
- styropian ekstrudowany o grubości 5 cm, przyklejony do podłoża masą zatsosowaną do hydroizolacji
- tynk cementowy gładki, o grubości 2 cm
- tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny ziarnisty (ścinający) gładki, o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: izolację wykonać od wewnątrz

PV2 - ściana zewnętrzna (podłużna) powyżej posadzki **U < 0,26 W/(m²•K)**

- tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny ziarnisty (ścinający) gładki, o grubości 8 cm, mocowany do podłoża masą klejącą i kołkami rozporowymi
- styropian o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (ścinający i upełniany) gładki, o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: izolację wykonać tylko na ścianach podłużnych sczelnej część hali.

PV3 - ściana zewnętrzna szczytowa (elewacja wschodnia **U < 0,184 W/(m²•K)**

- tynk mineralny cienkowarstwowy strukturalny ziarnisty (ścinający) gładki, o grubości 15 cm, mocowany do podłoża masą klejącą i kołkami rozporowymi
- tynk cementowo-wapienny (ścinający i upełniany) gładki, o grubości 2 cm
- istniejąca ściana warstwowa

UWAGA: izolację wykonać na całej elewacji wschodniej

PV4 - fragment lipny przekrywającej halę, sąsiadującyz z pokojem biurowym **U < 0,24 W/(m²•K)**

- płyta gipsowo-kartonowa na konstrukcji aluminiowej
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna - 5 cm
- istniejąca lipna przekrywająca halę (blacha trapezowa + 15 cm wełny mineralnej + blacha trapezowa)

UWAGA: izolację wykonać od wewnątrz

PROJEKTOWNIK:	ZAMAWIAJĄCY:
B1	Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

DZIAŁ PROJEKTANT	INWESTYCJA:
Imię nazwisko Jan Kowalski	Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zarządzie ich przyległościowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg dojazdowych na terenie OPP w Katowicach ul. Kozarowa 17 - zadanie nr 1

DATA:	OBIEKT:
11.2010r.	Hala sportowa OPP - Budynek Nr2

SKALA:	STADIUM:
1:50	Projekt budowlano wykonawczy

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE - RZUT PARTERU

NR RYS.: A/006

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. Roman Pietrucz	190/86		mgr inż. arch. Joanna Kowczyk	725/87		

ZMK OPRACOWANIA	SKALA RYSUNKU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
5559	PBW	00	R	A	006	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
BPBK KATOWICE
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com