TABLICA A0

STACJA TRANSFORMATOROWA
ZE ENION GRUPA TAURON
22435 "SKOCZÓW ZAWIŚLE"

250kVA

ZK
ZK-1

TL

GWP

PWP

YAKY 4x120

125
250

SKA

kWh

kWh

GWP
2004

HDGs 4x1,5
FETBO/E90

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
(OPRACOWANIE ZE ENION
ENERGETYKA BESKIDZKA)

A0

Pr=160kW
Pz=70kW
Ip=120A

Pr – moc zainstalowana
Pz – moc zapotrzebowana
Ib – prąd obciążenia

SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE TT

OPIS POLA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE POM. 18.01...21.01	OŚWIETLENIE POM.22.01...25.01	OŚWIETLENIE POM. 23.01	OŚWIETLENIE POM. 26.01...28.01	OŚWIETLENIE POM. 01.01,03.01	OŚWIETLENIE POM. 04.01	OŚWIETLENIE POM. 05.01,06.01	OŚWIETLENIE POM. 8.01...12.01	OŚWIETLENIE POM. 07.01	OŚWIETLENIE POM. 13.01,16.01	OŚWIETLENIE POM. 15.01	REZERWA –	STEROWANIE	MONITORING OPRAW AWARYJNYCH
NAZWA ODBIORU																	
MOC		6x(2x49W)	5x(2x28W)	2x(2x49W)+ 4+4x(1x32W)	1x(1x70W)+ +3x(2x49W)	1x(2x49W)	2x(1x35W)+ +3x(2x49W)	6x(2x54W)	2x(2x28W)	7x(2x54W)		9x(2x54W)	2x(2x49W)		–	–	–
PRZĘD																	

OPIS POLA	GNIAZDO SERWISOWE	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	ROZDZIELNICA ROZDWN	ROZDZIELNICA A1 CZĘŚĆ OGÓLNA	ROZDZIELNICA A2 CZĘŚĆ OGÓLNA	ROZDZIELNICE PIETROWE CZĘŚĆ ON-KOMP.	SZAFKA OTW. STARŁ.	SILOWNIA NAPĘDZA GWAN/ATOMIZUJĄCEGO	BATERIA KONDENSATORÓW	CENTRALA KLAP DZIOWANIA
NAZWA ODBIORU												
MOC	–	–	70kW		5kW	10kW	22kW	13kW	4kW	12kW	50kVAr	1kW
PRZĘD	–	–	120A									

GNIAZDA KOMPUTEROWE	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 12.01	GNIAZDA POM. 09.01	REZERWA –
5xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	–	–

GNIAZDA KOMPUTEROWE	GNIAZDA POM. 03.01	GNIAZDA POM. 05.01	GNIAZDA POM. 06.01	REZERWA –	REZERWA –	REZERWA –
5xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	–	–	–

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	CENTRALA WENTYLACYJNA CW1	KURTYNA POWIETRZNA KP1	KLIMATYZATOR JEDN. WEWN. KWC1	KLIMATYZATOR JEDN. WEWN. KWC2	REZERWA –
2xW	1,5,6kW	6kW	0,15kW	0,15kW	–

GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 07.01	GNIAZDA POM. 12.01	GNIAZDA POM. 09.01	GNIAZDA POM. 13.01
5xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW

GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA RECEPCJA	GNIAZDA POM. 05.01	GNIAZDA POM. 06.01	GNIAZDA POM. 10.01,11.01	GNIAZDA LCD/MWA POM. 10.01	REZERWA –
5xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	–

GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA HALL, WC	GNIAZDA SZATNIE MĘSKIE	GNIAZDA SZATNIA DAMSKA	GNIAZDA KORYTARZ 14.01	GNIAZDA KLATKA SCHODOWA	REZERWA –
5xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	1,2xW	–

UWAGA:
1. Stosować linię konstrukcyjną rozdzielnicy typu Profi+, IP43 - głębokość 260mm.
2. Wszystkie odejścia kablowe od góry.
3. W rozdzielnicy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
4. Rozdzielnicę uziemić do najbliższego zacisku uziemiającego.

WIDOK ELEWACJI
SKALA 1:25
ROZDZIELNICA WNĘKOWA SERII PROFI+
OZESKOŚĆ 300mm, IP43

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.
Andrzej Górski s.c.
Ks. Chrościńskiego 64
44-100 Gliwice
biuro@a-aag.com.pl
www.a-aag.com.pl
tel.:(032) 331 16 17
fax.(032) 334 71 69
Kontrola wyk.:
mgr inż. Jan Grzegorz Grabosz
nr upr. ewid. Śląska Izba Budownictwa

Nazwa zadania:
Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeczne j Bielskiej

Inwestor:
Komisariat Policji w Skoczowie
przy ul.Rzecznej / Bielskiej

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Jan GRUDZIEŃ
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 094/92, 094/92, 094/92

PROJEKTANT:
dr inż. Krzysztof DEBOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 094/92, 094/92

Nazwa rysunku:
Rozdzielnica A0.
Schemat struktury zasilania.

Numer projektu:
AAG/08/0009

Data:
Sierpień 2008

Branża:
elektryczna

Skala rysunku:
–

Numer rysunku:
Io-101

Wszystkie nieopisowości i niezgodności prosimy zgłaszać z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+4