OZNACZENIA:

JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

NAWIEWNIK NADOKIENNY HIGROSTEROWANY

KRATKA PRZEWŁYWOWA 220cm2

AGREGAT SKRAPLAJĄCY/ AGREGAT WODY LODOWEJ

WYWIEWNIK POD STROPEM

PRZEWODY FRONOWE MIEDZIANE R410A

PRZEWÓD WYWIEWNY

PRZEWÓD NAWIEWNY

UWAGA:

1. PIONOWE ODCINKI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
2. NAWIEWNIKI NADOKIENNE HIGROSTEROWANE DOSTARCZONE ZOSTANĄ ŁĄCZNIE Z STOLARKĄ OKIENNĄ WG. PROJ. ARCHITEKTURY

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzecznej / Bielskiej	Projektował: mgr inż. Tomasz Siekanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej-sanit. nr SLK/0248/POOS/03	Numer projektu: AAG/08/0009
AnArchI Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Komisariat Policji w Skoczowie przy ul.Rzecznej / Bielskiej	Opracował: mgr inż. Piotr Przybycin	Data: Sierpień 2008 Branża: Instalacje Sanitarne
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Sprawdził: mgr inż. Paweł Siekanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej-sanit. nr POM/0141/POOS/04	Skala rysunku: 1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek inż. arch. Agata Bobowska	Tytuł rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI -RZUT DACHU		Numer rysunku: IWM.05

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie