

Katowice dnia06.2012r.

L.Dz. IR- I-2221-2/...../12

wg Rozdzielnika

dotyczy: zapytania ofertowego

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach ul. Lompy 19, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym *czyszczenia strony pierwotnej i wtórnej płytowych, lutowanych wymienników ciepła zainstalowanych w Stacji Obsługi Transportu KWP Katowice ul. Kilińskiego 25 . Wymienniki zasilane są z miejskiej sieci ciepłowniczej o parametrach 135/70.*

Usługa powinna obejmować próby ciśnieniowe wymienników oraz dokumentację dla UDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracy i polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r w sprawie dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135 poz. 12 69).

Usługodawca powinien posiadać wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty uprawniające go do czyszczenia urządzeń ciśnieniowych.

WYMIENNIK nr 1 -

WYMIENNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Producent: SONDEX Polam Sp. z o.o. Tel 058 676 0012

typ: SL-140 TM nr fabryczny: 140L-07-235

liczba płyt : 68

pow. grzejna: 9,52m²

ciśnienie robocze : 16 bar

max temp. 185 st C

pojemność:

F1 → F4- 10,726 dcm³

F3 → F2- 11,86 dcm³

WYMIENNIK nr 2 -

WYMIENNIK CIEPLEJ WODY UŻYTKOWEJ

Producent: SONDEX Polam Sp. z o.o. Tel 058 676 0012

typ: SL-140 TM nr fabryczny: 140L-07-235

liczba płyt : 70

pow. grzejna: 2.24 m²

ciśnienie robocze : 16 bar

max temp. 185 st C

Usługa powinna być wykonana w miejscu zainstalowania wymienników.

Wymagany termin realizacji usługi : lipiec 2012r

Zamawiający wymaga od oferenta gwarancji jakości w zakresie zrealizowanej usługi na okres 2 lat od daty protokolarnego odbioru usługi.

Termin wykonania usługi określa się na dzień: 5.08.2012r.

Ofertę cenową - w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ nie otwierać przed dniem 3.07.2012r - godz 10.00” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.07 do godz 15.30, do KWP w Katowicach - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17.

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr inż. Renata Chochła tel. (32) 200 22 57

wyk: w 1 egz. R.CH

- zapytanie wysłano wg rozdzielnika

- umieszczono na stronie internetowej KWP Katowice