



1x Ly4 przewód lokalnego wyrównania potencjałów
1x YDYżo 3x1,5 zasilanie oświetlenia
1x YDYżo 3x2,5 p.t. - zasilanie gniazd wtyczkowych

2x Ly4 przewód lokalnego wyrównania potencjałów
2x YDYżo 3x1,5 zasilanie oświetlenia
2x YDYżo 3x2,5 p.t. - zasilanie gniazd wtyczkowych

LEGENDA:

- miejsce wykonania przekucia przez strop
- 2041+9054 oprawa typu downlight D225.2x226H + dyfuzor przezroczysty D225. IP44-C PRIMA IP44 - ES SYSTEM
- 4995 oprawa oświetleniowa hermetyczna BASE 36W IP44 - ES SYSTEM
- ⊕ oprawa oświetleniowa hermetyczna BASE 2x9W IP44 - ES SYSTEM (naścienna nad lustrem)
- (M) wentylator mechaniczny uruchamiany z obwodu oświetlenia
- cc lokalny punkt wyrównania potencjałów
- ⌋ gniazdo wtyczkowe 16A z uziemieniem herm IP44 p.t.
- ⌋ łącznik jednobiegunowy p.t.
- ⌋ łącznik jednobiegunowy hermetyczny IP44 p.t.

UWAGA:

- Wyłączniki/gniazda montować na wysokości 1,35 m od posadzki
- Dopuszcza się inną niż podaną lokalizację wyłączników/gniazd po uzgodnieniu z inwestorem
- Instalację wykonać przewodami na napięcie 750V.
- Przewody prowadzić po liniach poziomych i pionowych
- Przewody łączyć w puszkach pod osprzętem
- W przejściach przez stropy i ściany instalacje prowadzić w rurach karbowanych RVkL
- Zasilenie obwodów z proj. tablicy bezpiecznikowej TB.
- Przewody prowadzić pod tynkiem i przestrzeni międzystropowej płyt g/k.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami: architektury, instalacji wod-kan.
- Do instalacji stosować przewody:
 - do gniazd wtykowych -YDY/YDYp 3x2,5 ;
 - do inst. oświetlenia -YDY/YDYp 3x1,5 ;

WYKAZ POMIESZCZEŃ

3/01	ANEKS SOCJALNY
3/02	ŚLUZA
3/03	WC - TY MĘSKIE
3/04	WC DAMSKI
3/05	PRZEDSIÓNEK

LINIE STOSOWANE NA RZUTACH

- linia zbiorcza inst. elektrycznych
- linia zbiorcza inst. oświetlenia
- linia instalacji oświetlenia
- linia instalacji gniazd wtyczkowych

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUŁ" 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 2, tel./fax(032) 455-19-64</div><div></div></div>				
NAZWA PROJEKTU PRZEBUDOWA SANITARIÓW W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI		OPRACOWUJĄCY inż. Dariusz Kuczera		
RYSUNEK PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT II PIĘTRA		PROJEKTANT inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		SKALA 1-50	DATA 06.2010	NR RYS. E-06
LOKALIZACJA Komisariat Policji II w Katowicach, ul. Włakowiczówny				