



- 1 – BUDYNEK OBSŁUGI
- 2 – WATA
- 3 – ZBIORNIK PODZIEMNY
- 4 – DYSTRYBUTOR DWUPALIOWY DWUSTRONNY
- 5 – TANKOMAT
- 6 – STUDZIENKA NAZBIORNIKOWA
- 7 – STUDZIENKA NALEWOWA
- 8 – STUDZIENKA NAZBIORNIKOWA Z WKŁAZEM NAŁAZDOWYM
- 9 – WYSEPKA

- ① – rura ochronna typu AROT o śr. 75mm dla kabla zasil. dystrybutor
- ②③ – rura ochronna typu AROT o śr. 75mm dla kabla zasil. tankomatu i linii ISDN.
- ④ – rura ochronna typu AROT o śr. 75mm dla kabla sterującego dystrybutor
- ⑤ – rury ochronna typu AROT o śr. 75mm dla kabli sterown. sond pomiarowych
- ⑥⑦ – rura ochronna typu AROT o śr. 75mm dla kabla zasil. oświetl. windy i otoku świetlnego.

Projektował:	Jan Machoński upr. 640/76	Data:	ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY
Sprawił:			
Kier. projektu	mgr inż. Zbigniew Sikorski	XII ' 2005	
Investor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	Obiekt:	ul. Gwiazdy Polnej 18 44-117 Gliwice tel./fax (032) 238-15-23
KATOWICE, UL. ŁOMPY 19	KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17		
Podziałki:	Nazwa rys:	Ilość formatów A4	
1:100	PLAN ROZMIESZCZENIA RUR OCHRONNYCH I PLAN TRASY KABLA ZASILAJĄCEGO	Arkusze / Ilość arkuszy	
Stwierdzenie:		Nr rys	1102 – 05 – IE
PBW			