


Dokumentacja konstrukcyjna zbiornika uzgodniona
z Oddziałem UDT w Bydgoszczy
nr sprawy DC-03-313/01-01



SYSTEM
MOKRY

- K1 – Króciec rury zalewowej DN100(4")
- K6 – Króciec kontroli szczelności (1") system mokry
- K7 – Króciec Sondy pomiarowej DN100 (4")
- K8 – Rura łaty pomiarowej DN50 (2")

Próba szczelności z osprzętem - 0,3 bar

Zatwierdził		Rzutowanie		Ciężar
Sprawdził				
Rysował	Leszek Wianiewski	06.09.2001	Plak	Skala
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Bez skali
Nazwa rysunku Zbiornik dwupłaszczowy dwukomorowy				
Ø2500 50m³(30/20)				
Nr rysunku 5.250.050.02.100				
Arkusz 1/2				

Wykonanie króćców w pokrywie wg KATALOGU