

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na.:

„REMONT BLOKÓW OGRZEWANIA I FILTRACJI ISTNIEJĄCEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNEJ – CTA 40 PRACUJĄCEJ W UKŁADZIE OGRZEWANIA POWIETRZNEGO BUDYNKU KASYNA W KOMPLEKSIE KWP KATOWICE UL. LOMPY 19”

Remont powinien obejmować (w minimalnym zakresie) n.w. zakres prac:

- zabudowę w istniejącym układzie nawiewnym N1 bloku podgrzewu powietrza wentylacyjnego wraz z nagrzewnicą powietrza,
- podłączenie czynnika grzewczego wysokich parametrów wraz z dobudową układu AKPiR (manometry, termometry) w tym automatycznej regulacji temp. powietrza nawiewanego z zaworem trójdrogowym na doprowadzeniu czynnika grzewczego: zawór sterowany od czujnika temp. powietrza nawiewanego,
- zabudowę bloku filtracji (filtr + obudowa) pomiędzy komorą czerpną a nagrzewnicą powietrza,
- zabudowę króćców pomiarowych na przewodach wentylacyjnych dla pomiaru temperatury powietrza wentylacyjnego (ogrzanego i temp. powietrza w komorze czerpnej) a także pomiaru natężenia przepływu powietrza wentylacyjnego,
- dostawę urządzenia pomiarowego przepływu powietrza wentylacyjnego,
- dostawę urządzenia pomiarowego temp. powietrza,
- rozruch i pomiary powykonawcze parametrów pracy układu wentylacyjnego w sezonie grzewczym,
- szkolenie instruktażowe pracowników obsługujących centralę.

Dane techniczne urządzeń:

- typ/nazwa urządzenia: nagrzewnica ramowa wodna powietrza wentylacyjnego wraz z obudową,
- miejsce zabudowy: centrala wentylacyjna (CTA 40 – prod. Klimator Świebodzice – rok produkcji 1979),
- wydajność powietrza – 40 000 m³/h,
- wydajność cieplna – 390 000 kcal/h,
- czynnik grzewczy: zasilanie z m.s. (woda grzewcza o parametrach nominalnych 135/65 – w regulacji jakościowej; ciśn. max 10 bar,
- orientacyjne wymiary w świetle kanału wentylacyjnego centrali CTA 40: 2900 x 1440,
- wymiary bloku nagrzewnicy powietrza 325 x 3020 [mm],

- wymiary bloku filtracji 610 x 1560 x 3020 [mm],
- wymiary poprzeczne modułów przyłączeniowych w świetle przepływu powietrza wentylacyjnego – 2900 x 1440 [mm].

Zamawiający wymaga aby oferent przygotował ofertę w oparciu o przeprowadzoną wizję na istniejącym obiekcie. Wycena powinna zawierać szczegółowy wykaz prac wraz z indywidualną wyceną wszystkich pozycji zawartych w ofercie.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo rezygnacji z dostawy odrębnie wycenionych urządzeń pomiarowych temperatury i przepływu.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Renata Chochła, tel.: 0-798-031-934.

Zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („ustawy nie stosuje się”) oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zadania ma być zgodne z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ofertę wraz z kosztorysem prosimy przesyłać faksem na nr: 032 / 200-23-34 lub na adres e-mail: kancelaria-inwestycje@ka.policja.gov.pl bądź przesłać Poczta Polska albo doręczyć osobiście do sekretariatu (pokój 103) Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Termin składania ofert: do godz. 15:30 dnia 18.09.2012r.,

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę handlową. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
mgr inż. Beata MACH