

MOC [kW]


POMIESZCZENIE

| | | |
|---------------|------|-------------------------------------|
| LS-F1 B16/003 | 1,50 | - wiatrołap (agregat klimatyzatora) |
| LS-F1 B16/003 | 1,80 | - wiatrołap (agregat klimatyzatora) |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pom. biurowe |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - szatnie dziewczyn, kobiet |
| LS-F1 B16/003 | 2,00 | - pom. socjalne |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pom. monitoringu |
| LS-F1 B16/003 | 2,10 | - pom. monitoringu |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pom. monitoringu |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pom. monitoringu |
| LS-F1 B16/003 | 0,50 | - łączność |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - łączność |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - oficer dyżurny, magazyn broni |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - dyżurka |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pokój 1 |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - pokój do pracy z zatrzymanym |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - wc męski |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - korytarz 2, 3 |
| LS-F1 B16/003 | 1,00 | - sala odpraw |

| | | |
|----------|------|---------------------------------|
| BS B10/1 | 0,30 | - pom. biurowe |
| BS B10/1 | 0,60 | - szatnie dużych, kobiet |
| BS B10/1 | 0,40 | - pom. socjalne |
| BS B10/1 | 0,30 | - pom. monitoringu |
| BS B10/1 | 0,30 | - łączność, wc |
| BS B10/1 | 0,30 | - oficer dyżurny, magazyn broni |
| BS B10/1 | 0,40 | - dyżurka |
| BS B10/1 | 0,20 | - pokój 1 |
| BS B10/1 | 0,30 | - pom. do prac z zatrzymanym |
| BS B10/1 | 0,30 | - wc męski, wc zatrzymanych |
| BS B10/1 | 0,80 | - sala odpraw |
| BS B10/1 | 0,50 | - korytarz 3 |
| BS B10/1 | 0,70 | - korytarz 2 |


Pz= 25,3 kW
Psz= 17 kW

WNEKA DLA TABLICY T2



UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-S.
- NAPIĘCIE ZASILANIA -400/230V.
- DRZWI TABLICZ. ZAMYKANE NA KLUCZ.
- OBUDOWIA WRAZ Z APARATURĄ WG KAT. "SCHRACK".



| W S Z E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Z O N E | | | |
|---|---|--------------------|------------------|
| ZLECENIODAWCA: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIENI |
| OBJEKT: | W KATOWICACH UL. ŁOMPY 19 | GRZEGORZ MICHAŁSKI | 172/91 |
| TYTUŁ: | PROJEKT BUDOWA NO- WYKONAWCZY | GRZEGORZ MICHAŁSKI | |
| | REKONSTRUKCJA I REMONTU POMIESZCZENI STRZELNICY | | |
| | KOMENDY MIEJSKICH W PIEKARACH | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY T2 | DATA: | NUMER RYSUNKU: |
| | | GRUDZIEŃ 2006 | E/02 |