



w istniejącej tablicy głównej TG
wymienić zabezpieczenia zgodnie ze schematem

NAPIĘCIE ZASILANIA
400/230 V

TYP UZIEMIENIA SYSTEMU
TN-S

ŚRODEK OCHRONY PRZED
DOTYKIEM POŚREDNIM
(ochrona dodatkowa)

SZYBKIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

biuro ARCHITEKT		
OBIEKT BUDYNEK NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INST. ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH		
OPRACOWANIE TABLICA GŁÓWNA TG		
AUTOR:	mgr inż. Krzysztof Nowak	NR UPR. BUD _{136/82}
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Żarnota	NR UPR. BUD _{2013/07}
DATA	10. 2011	SKALA 1:100
		NR RYS. 02