TP1.1 – parter cz. lewa



nr pomieszczenia	ilość
1.3, 1.4, 1.4a	13
1.1, 1.2	9 3
1.5, 1.17, 1.20	12
1.6, 1.7, 1.10	13
1.8, 1.9, 1.11	13
1.12	12
1.13	12
1.15 – komunikacja	8 4
schody	6 6
1.14, 1.14a	2 2
ośw. ewakuacyjne	
1.1–1.3	7
1.4	5
1.5–1.7	6
1.8–1.11	6
1.12–1.14a	5
1.15, 1.17, 1.20	7
1.1–1.2	3
1.6–1.9	4
1.12–1.13	4

zasilanie z TG

do TP3.1

TK1.1–tablica obw. komputerowych



nr pomieszczenia	ilość
1.1–1.2	3
1.6–1.9	4
1.12–1.13	4
1.2	CSW

zasilanie z TGK

do TK2.1

NAPIĘCIE ZASILANIA	400/230 V
UKŁAD PRACY INSTALACJI	TN–S
ŚRODEK OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (ochrona dodatkowa)	SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

biuro
ARCHITEKT

OBIEKT
BUDYNEK NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INST. ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

OPRACOWANIE
TABLICA ROZDZIELCZA TP1.1+TK1.1 - PARTER

AUTOR:	mgr inż. Krzysztof Nowak	NR UPR. BUD 136/82
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Żarnotal	NR UPR. BUD 2013/07
DATA 10. 2011	**SKALA** 1:100	**NR RYS.** 05