



PRZEJŚCIE RUR NIEPALNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
MASYWNE



UWAGA :

- Dla rur o średnicach nie większych niż 40 mm, x = 1mm
- Dla rur o średnicach nie większych niż 168,3 mm, x = 2mm

PRZEJŚCIE RUR PALNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
MASYWNE



UWAGA : W miejscu przejścia rurę prowadzić bez izolacji

biuro ARCHITEKT			
OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE; ul. KOSZAROWA 17			
OPRACOWANIE SSCHEMAT PRZEJŚĆ P.POŻ. - INSTALACJE WOD-KAN			
AUTOR	mgr inż. A. Blachut	NR UPR. BUD.	454/02
SPRAWDZ.	mgr inż. A. Świątek	NR UPR. BUD.	18/02
OPRACOW.	mgr inż. M. Zdun		
DATA	09.2011	SKALA	NR RYS. K-10