# PROFIL UŁOŻENIA PRZEWODÓW SIECIOWYCH C.O. i C.W.U.
SKALA 1:100/250







## OZNACZENIA:

PRZEWÓD PEX PREIZOLOWANY (DWIE RURY Ø63 I W OSŁONIE Z RURY Ø200 PEHD)

PRZEWÓD PEX PREIZOLOWANY (DWIE RURY Ø25 I W OSŁONIE Z RURY Ø175 PEHD)

## SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:25




## SZCZEGÓŁ B - SIECIOWE PRZEWODY C.O.
SKALA 1:25




## SZCZEGÓŁ B - SIECIOWE PRZEWODY C.W.U. i CYRKULACJI
SKALA 1:25





TERMO — KLIMA MK
40—749 KATOWICE ul. Tartaczna 12
tel./fax (+4832) 202-53-87 e-mail: biuro@termo-klima.pl


| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | Jacek Hochuła | 521/82 | |
| OPRACOWAŁ | inż. Bogumił Korczyński | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Marek Kurtyka | 0200/03 | |

PROJEKT "PRZEBUDOWA GOSPODARKI CIEPLNEJ W KOMISARIACIE POLICJI W MIEŚCIE CZERWIONKA-LESZCZYNY Z WYKORZYSTANIEM NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: MODERNIZACJA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA (SWC), WODNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CCWU)"

TEMAT PROJEKT INSTALACJI C.O. GARAŻY WRAZ Z TERENOWYM ODCINKIEM DOPROWADZAJĄCYM INSTALACJĘ C.O. I CCWU

NAZWA RYSUNKU RZUT I PROFIL UŁOŻENIA PRZEWODÓW SIECIOWYCH + SZCZEGÓŁY — SKALA 1:100

| STADIUM | BRANŻA | NR ARCHIWALNY | DATA | PLIK-NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| PB-W | SANITARNA | 01mk12/07 | 2012-06 | 2 |