


RWYx12

c.d wg. rys.nr. 12.8-14/2



Zasilanie z rozdź. głównej RG	Oświetlenie aresztu	Oświetlenie aresztu	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie pomieszczeń „profosa”	Sygnalizacja alarmowa
YDYp 5x10	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5
	600W	1000W	500W	350W	500W	100W

Siec TT

Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T4 ark.1/2				Skala %	Nr.rys. 12.8-14/1
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III- 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	