

RW4x12

380/220V

L1


L2

L3

N

PE

c.d. wg. rys.nr. 12.8-13/2



Zasilanie z rozdz. głównej RG	Oświetlenie pokoi biurowych	Oświetlenie pokoi biurowych	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie dyżurki i pokoi biurowych	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie holu
YKY5x16	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5
	1200W	900W	400W	800W	700W	400W

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T3 ark.1/3			Skala	Nr.rys. 12.8-13/1	
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	