


c.d wg. rys.nr. 12.8-16/1

c.d wg. rys.nr. 12.8-16/3



Gn. wtyk. zastępcy komendanta	Gn. wtyk. komendanta i pełnomocnika	Gn. wtyk. świetlicy i naczelnika	Gn. wtyk. pomieszczenia kadr	Gn. wtyk.	Gn. wtyk. zast. nacz. prewencji	Gn. wtyk. pełnomocnika ochr. inform.	Gn. wtyk. prewencji i WC	Gn. wtyk.	Gn. wtyk.
YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5	YDYp(2o)3x2,5
1400W	2000W	1400W	1800W	1200W	1800W	1800W	1800W	2000W	2000W

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T6 ark.2/3				Skala % 12.8-16/2	Nr.rys. 12.8-16/2
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TD-III-83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	