


c.d wg. rys.nr. 128-12/1



Gn.wtyk. warsztatu	Gn.wtyk. archiwum	Gn.wtyk. pomiesz.socjal. i magazynu	Gn.wtyk. pomieszczeń gospodarczych	Gn.wtykowe 32A warsztatu	Gn.wtykowe 32A warsztatu
YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)5x2,5	YDYp(zo)5x2,5
1400W	1000W	600W	1600W	2000W	2000W

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T2 ark.2/2				Skala % 12.8-12/2	Nr.rys. 12.8-12/2
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	