


RW3x12



Gł. sekretar. i naczelnika	Gł. sekcji kryminalnej	Gł. sekcji kryminalnej	Gł. wtyk. kasy i sek. finansow.	Gł. wtyk. sekc. zaopatrzenia	Gł. wtyk. mag. broni	Gł. sekcji kryminalnej	Gł. WC i sekcji kryminalnej		
YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5
2000W	1800W	2000W	1800W	1800W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T7 ark.2/2				Skala %	Nr.rys. 12.8-17/2
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III- 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOF/04	04.2012	