


RW4x12



Gn.wtyk. pomiesz.sekcji przestępstw	Gn.wtyk. pomiesz.sekcji przestępstw	Gn.wtyk. wydz.drogowego i WC	Gn.wtyk. pomieszcz. dzielnicowych	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
YDYp(zo)3x2,5 1800W	YDYp(zo)3x2,5 2000W	YDYp(zo)3x2,5 1000W	YDYp(zo)3x2,5 1200W			

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T3 ark.3/3				Skala %	Nr.rys. 12.8-13/3
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOF/04	04.2012	