


RW3x12



Zasilanie z rozd. głównej RG	Oświetlenie pomieszczenia gospodarczych	Rezerwa	Oświetlenie korytarza	Włącznik różnicowo-prądowy	Gn.wtyk. kotłowni	Gn.wtyk. WC i pom.rekr.	Gn.wtyk. pom.gospodar.	Rezerwa
YDYp(zo)5x10	YDYp(zo)3x1,5		YDYp(zo)3x1,5		YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	
	700W		400W		600W	1400W	1000W	

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T1				Skala	Nr.rys.
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOF/04	04.2012	