


Przekrój przez wykop



UWAGI:

1. Szerokość wykopu $300 + 110\text{mm} = 410\text{mm}$
2. Podana odległość od płaszcza rury do ściany wykopu 150 mm jest wielkością minimalną.
3. Standardowo rury układamy na ubitej podsypce grubości 100 mm na terenach gdzie występują: szkody górnicze, wstrząsy i niestabilne grunty grubość podsypki (oraz nadsypki) zwiększyć do 200 mm
4. Na nadsypce grubości 100 (lub 200 mm) układać taśmę oznaczającą producenta rur.
5. Grunt (ziemia), którą zasypujemy wykop, musi być przebrana z gruzu, ostrych elementów, pustych opakowań. Bezwzględnie muszą być usunięte spod rur podpory użyte przy montażu
W otoczeniu rur nie mogą się znajdować żadne przedmioty mogące uszkodzić jej zewnętrzny płaszczyk!

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 18		
Temat	RENONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NR12 NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach		07.2012
			-
Projektował	Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Andrzej Wojnar Architekt 41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11 tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61	mgr inż. Ewa Kolonko nr upr 501/86	
Opracował		mgr inż. Zbigniew Kolonko	
Sprawdził		mgr inż. Brygida Mrowiec nr upr 133/93	
Instalacja centralnego ogrzewania Przekrój przez wykop			Rysunek nr CO/W-06