Nr odpływu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa odpływu	Zasilanie	Ochronniki przeciw-przepieciowe	Wskaznik napiecia	Oswietlenie pom. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4	Oswietlenie pom. 3.5; 3.6; 3.7; 3.8	Oswietlenie pom. 3.10; 3.11	Oswietlenie pom. 3.12; 3.13; 3.14	Rezerwa	Rezerwa	Osw. ewakuacyjne (3-piętro)	Rezerwa	Rezerwa	Oswietlenie pom. 3.9 (korytarz)	Oswietlenie pom. 3.9 (korytarz)	Rezerwa	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.1; 3.2; 3.3
Moc [kW]	30															
Prad [A]	55			<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



Nr odpływu	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odpływu	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.4	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.5	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.6; 3.7	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.8	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.10	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.11	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.12	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.13	Gniazda 1-fazowe w pom. 3.14	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]																
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16					



SPIS POMIESZCZEN:
3.1 - Magazyn
3.2 - Magazyn
3.3 - Magazyn
3.4 - Pom. techniczne
3.5 - Pom. techniczne
3.6 - Magazyn
3.7 - Magazyn
3.8 - Pom. biurowe
3.9 - Komunikacja
3.10 - Pom. biurowe
3.11 - Pom. biurowe
3.12 - Magazyn
3.13 - Pom. biurowe
3.14 - Pom. biurowe

UKLAD TN-S

RPI BYTOM
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.
41-902 Bytom, ul.Józefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,
e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL.LOMPY 19 40-038 KATOWICE	
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU ARESZTÓW ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE KWP W KATOWICACH PRZY UL.LOMPY 19	BRANŻA ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Rozdz. 0,4kV-R4 (3-piętro). Schemat strukturalny.	SKALA -
PROJEKTOWAŁ	Adam Kulczynski nr upr. SLK/0729/POOE/05	NR E-04
	Adam Kaim nr upr. SLK/0734/POOE/05	DATA LISTOPAD 2006