








1. Istniejącą instalację oświetleniową zdemontować;
2. Oprawy montować na zwieszakach nie wyżej niż 3,3m;
3. Dojścia kabli do opraw oświetleniowych wykonać za pośrednictwem puszek łączeniowych, IP44;
4. Do prowadzenia kabli w miarę możliwości wykorzystywać istniejące trasy kablowe z korytek metalowych;
5. Nowe trasy prowadzić podwieszane do linek nośnych, na uchwytach kablowych lub w korytkach metalowych K100 podwieszonych do sufitu. Korytka skutecznie uziemić!
6. Główne trasy kablowe ramp zjazdowych prowadzić na ścianach bocznych.

LEGENDA			
1 	Oprawa oświetleniowa COSMO C4 149 zasilana z obwodu nr 1 rozdzielni R02-1	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprawa ewakuacyjna MONITOR 2, dwustronna, 8W, 3h
3  AW	Oprawa oświetleniowa COSMO C4 149 z modulem ewakuacyjnym 3h, zasilana z obwodu nr 3 rozdzielni R02-1	<input type="checkbox"/>	Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1, jednostronna, 8W, 3h
 S4	Czujnik ruchu PIR, IP44, 230V		
12 	Oprawa oświetleniowa COSMO C4 249 zasilana z obwodu nr 12 rozdzielni R02-1		
11  AW	Oprawa oświetleniowa COSMO C4 249 z modulem awaryjnym 3h, zasilana z obwodu nr 11 rozdzielni R02-1		

WYKONAWCA P.H.U. "ELEKTROPOL" I, Białas 41-400 Mysłowice ul. Górnicza 16a/16a	TEMAT Plan instalacji oświetleniowej	NR RYSUNKU 01
OPRACOWAŁ Rafał Kafka	LOKALIZACJA Kompleks zabudowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19 - budynek nr 6B (parking podziemny)	SKALA 1:300
SPRAWDZIŁ Andrzej Buba	INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19	DATA grudzień 2006
PDP1S		
PDP1S		