



SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
41-111 / fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53				NR UM.
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU				DATA
PLAN INSTALACJI KOMPUTEROWEJ - I PIĘTRO					
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYS.	11
	J. Przyłudzki	644/82		BRANŻA.	E
				SKALA	1:100

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM UTP kat.7 4x2x0,5.

2. GNIAZDA WTYCZKOWE KOMPUTEROWE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,8m

LEGENDA OPRAW:

A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK, 2x36W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM

B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK Z KOSZEM. 2x36W. HERMETYCZNA

C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETLIÓWEK Z KIOSZEM. 2x18W. HERMETYCZNA

ORDAWA KANAKOWA DO ŻARZĄCEK 100W

D/100 - UPRAWA KANAŁOWA DO ZARÓWEK 100W

E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM

F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM

G/150 – OPRAWA SODOWA 7EWNETR7NA 1x150W

כ"ט / כ"ו

WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELTANY

PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY

PRZEFACZNIK SCHODOWY: P/T PODŚWIETLANY

TABELICA PODZIELCZA

REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI

REBT – REGULATION FLEXIBILITY

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POZAROWY

WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V

KINKIET 2x60W

GNIAZDO WTYCZKOWE

GNIAZDO KOMPIUTEROWE