



UWAGA:

- 1. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp 3(4)x1,5 mm².
- 2. ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m1.
- 3. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDYpzo 3x2,5 mm².
- 4. Gniazda wtyczkowe hermetyczne instalować na wysokości 0,8m, a w pomieszczeniach sanitarnych instalować na wys. 1,4m.

- LEGENDA OPRAW:
- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK, 2x36W Z ODBLYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
 - B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
 - C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK Z KLOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
 - D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
 - E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
 - F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
 - G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
 - H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 1x36W

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIETLANY
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIETLANY
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIETLANY
- TABLICA ROZDZIELCZA
- REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V
- KINKIET 2x60W
- GNIAZDO WTYCZKOWE
- GNIAZDO KOMPUTEROWE

ZESTAWIENIE POMIESZCZE NI:				
Lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m2	posadzka	uwagi
2.K1	KLATKA SCHODOWA	20.27		
2.K2	KLATKA SCHODOWA	15.68		
2.01	KOMUNIKACJA	19.42		
2.02	SZATNIA	32.38		
2.03	POM.MAGAZYNOWE	13.87		
2.04	POM.MAGAZYNOWE	22.56		
2.05	SZATNIA	34.39		
2.06	POM.MAGAZYNOWE	36.04		
2.07	POM.MAGAZYNOWE	11.23		
2.08	ZESPÓŁ SANITARNY	9.12		
2.09	ZESPÓŁ SANITARNY	9.31		
2.10	POM.MAGAZYNOWE	12.99		
2.11	STRYCH	78.80		
	RAZEM	316.06		

SPÓŁDZIELNIA PRACY

"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel. 224 14 44 10, 224 16 26, 224 16 27
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT POLICJI	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	03.2013
PLAN INSTAL. OŚW. I GNIAZD WT. - PODDASZE			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR PODPS	NR RYS.
	J. Przyłudzki	644/82	BRANŻA.
			E
			SKALA
			1:100