

UWAGA:
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDYpżo 3x2,5 mm².
2 GNIAZDA WTYCZKOWE INSTALOWAĆ NA WYSOKOSCI 0,8m,
A W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALAOWAĆ NA WYS. 1,4m.

ZESTAWIENIE POMIESZCZE Ń:

l.p.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia /m2/	posadzka	uwagi
0.K1	KLATKA SCHODOWA	16.10		
0.K2	KLATKA SCHODOWA	15.19		
0.01	KOMUNIKACJA	55.56		
0.02	POCZEKALNIA	11.59		
0.03	TOALETA 1	3.79		
0.04	TOALETA 2	3.01		
0.05	POKÓJ DYŻURNEGO	14.46		
0.06	POM. WYDAWANIA BRONI	6.96		
0.07	MAGAZYN BRONI	6.06		
0.08	ZESPÓŁ SANITARNY	2.96		
0.09	POM. PRZEŁADUNKU BRONI	4.28		
0.10	SERWEROWNIA	4.99		
0.11	POKÓJ 1	12.17		
0.12	POKÓJ 2	33.63		
0.13	POKÓJ 3	17.18		
0.14	POKÓJ 4	17.42		
0.15	POKÓJ 6	18.61		
0.16	POM.GOSPODARCZE	4.98		
0.17	POKÓJ 7	12.67		
0.18	POKÓJ 8	10.06		
0.19	POKÓJ 9	10.06		
0.20	TOALETA 3	6.48		
0.21	TOALETA 4	5.49		
0.21	GARAŻ **RAZEM**	16.91 **310.61**		

LEGENDA SYGNAL. P.POŻ.

- S1/5 – SYGNALIZATOR
- L1/1 – OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- R1/4 – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- CSP – CENTRALA WYKRYWANIA POŻARU
- ZAS. – ZASILACZ BUFOROWY
- –––––––– – YnTKSYekw 2x2x0,8

LEGENDA OPRAW:

- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK, 2x36W Z ODBŁYSNIKIEM PARABOLICZNYM
- B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
- C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KLOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
- D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
- E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
- F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
- G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
- H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 1x36W

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIETLANY
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIETLANY
- PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIETLANY
- TABLICA ROZDZIELCZA
- REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- WK WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V
- KINKIET 2x60W
- GNIAZDO WTYCZKOWE
- K GNIAZDO KOMPUTEROWE

INWESTPROJEKT KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	03.2013

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZK.i PPOŻ. - PARTER

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.	7
PROJEKTOWAŁ	J. Przyłudzki	644/82		BRANŻA.	E
				SKALA	1:100