

UWAGA:  
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDypzo 3x2,5 mm².  
2. GNIAZDA WTYCZKOWE HERMETYCZNE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,8m,  
A W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALOWAĆ NA WYS. 1,4m.


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:				
Lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m2	posadzka	uwagi
-1.K1	KLATKA SCHODOWA	10.99		
-1.K2	KLATKA SCHODOWA	6.94		
-1.01	KOMUNIKACJA	17.81		
-1.02	POM.GOSPODARCZE	29.64		
-1.03	DEPOZYT 1	14.45		
-1.04	DEPOZYT 2	22.61		
-1.05	KOTŁOWNIA	33.06		
-1.06	KOMUNIKACJA	36.62		
-1.07	WARSZTAT	16.14		
-1.08	SZATNIA 1	8.86		
-1.09	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29		
-1.10	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29		
-1.11	SZATNIA 2	9.41		
-1.12	POM.GOSPODARCZE	3.83		
-1.13	MAGAZYN	11.07		
-1.14	ARCHIWUM 1	11.04		
-1.15	ARCHIWUM 2	9.03		
-1.16	ARCHIWUM 3	9.24		
-1.17	MAGAZYN PODRĘCZNY	2.73		
	<b>RAZEM</b>	<b>264.05</b>		

### SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1  
tel.: 254 14 41 / fax 254 05 29; skr.poczt. 1766  
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	03.2013
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZK. I PPOŻ. - PIWNICE			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	NR RYS.
	J. Przyłudzki	644/82	BRANŻA E
			SKALA 1:100

- WYŁĄCZNIK POWIĘDŹCZY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELANY  
TABLICA ROZDZIELCZA  
REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI  
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY  
WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V  
KINKIET 2x60W  
GNIAZDO WTYCZKOWE  
GNIAZDO KOMPUTEROWE



- LEGENDA OPRAW:
- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK, 2x36W Z ODBŁYSNIKIEM PARABOLICZNYM
  - B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
  - C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KŁOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
  - D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
  - E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
  - F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYSNIKIEM PARABOLICZNYM
  - G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
  - H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 1x36W

- LEGENDA SYGNAL. P.POŻ.
- S1/5 □ – SYGNALIZATOR
  - L1/1 □ – OPTYCZNA CZUJKA DYMU
  - R1/4 □ – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
  - CSP – CENTRALA WYKRYWANIA POŻARU
  - ZAS – ZASILACZ BUFOROWY
  - YnTKSyekw 2x2x0,8