



2xYDYzo 3x1,5  
YDYzo 3x1,5  
DO WENT. DACH.



- UWAGA:
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp 3(4)x1,5 mm<sup>2</sup>.
  2. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m

ZESTAWIENIE POMIESZCZE NR.				
Lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m <sup>2</sup>	posadzka	uwagi
0.K1	KLATKA SCHODOWA	16.10		
0.K2	KLATKA SCHODOWA	15.19		
0.01	KOMUNIKACJA	55.56		
0.02	POCZEKALNIA	11.59		
0.03	TOALETA 1	3.79		
0.04	TOALETA 2	3.01		
0.05	POKÓJ DYŻURNEGO	14.46		
0.06	POM. WYDAWANIA BRONI	6.96		
0.07	MAGAZYN BRONI	6.06		
0.08	ZESPÓŁ SANITARNY	2.96		
0.09	POM. PRZELADUNKU BRONI	4.28		
0.10	SERWEROWNIA	4.99		
0.11	POKÓJ 1	12.17		
0.12	POKÓJ 2	33.63		
0.13	POKÓJ 3	17.18		
0.14	POKÓJ 4	17.42		
0.15	POKÓJ 6	18.61		
0.16	POM.GOSPODARCZE	4.98		
0.17	POKÓJ 7	12.67		
0.18	POKÓJ 8	10.06		
0.19	POKÓJ 9	10.06		
0.20	TOALETA 3	6.48		
0.21	TOALETA 4	5.49		
	<b>GARAŻ RAZEM</b>	16.91		
		<b>310.01</b>		



## SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1  
tel. 254 14 417/fax 254 05 25/skr.pocz. 1766  
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZT UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	03.2013
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PARTER			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	NR RYS.
	J. Przyludzki	644/82	BRANŻA. E
			SKALA 1:100

WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELANY  
TABLICA ROZDZIELCZA  
REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI  
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY  
WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V  
KINKIET 2x60W  
GNAZDO WTYCZKOWE  
GNAZDO KOMPUTEROWE



### LEGENDA OPRAW:

A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK, 2x36W Z ODBLYŚNIKIEM PARABOLICZNYM  
B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA  
C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KŁOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA  
D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W  
E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM  
F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x18W Z ODBLYŚNIKIEM PARABOLICZNYM  
G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W  
H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 1x36W