

TABLICA A1-R

OPIS POLA
NAZWA ODBIORU
MOC
PRAD



OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KORYTARZ	REZERWA	REZERWA	STEROWANIE
	6x(2x28W)	6x(2x28W)	7x(2x28W)	6x(2x28W)	-	-	-

A1-R

P=4kW
Po=4kW
Io=8A

PI – moc zainstalowana  
Po – moc obliczeniowa  
Io – prąd obciążenia

SAMOCZYNNE  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE TT



WIDOK ELEWACJI  
SKALA 1:20  
ROZDZIELNICA WNEKOWA SERII PROFILINE  
GŁĘBOKOŚĆ 240mm, IP43

OPIS POLA
NAZWA ODBIORU
MOC
PRAD

GNIAZDO SERWISOWE	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY AG	OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA	ROZDZIELNICA KANCELARIJ TAJNEJ	KLIMATYZATOR KZ1	KLIMATYZATOR KZ6	KLIMATYZATOR KZ7
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4kW	-	2,5kW	2,2kW	2,2kW	1,4kW
-	-	8A	-	-	-	-	-

UWAGA:

- Stosować linię konstrukcyjną rozdzielnicy typu PROFILINE, IP43 - głębokość 240mm.
- Wszystkie odejścia kablowe od góry.
- W rozdzielnicy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
- Rozdzielnice uziemić do najbliższego zacisku uziemiającego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
AAG s.c.		PROJEKTANT	
Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprówicza 9		Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul. Kasprówicza 9,	
Inwestycja: Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69		mgr inż. Jan GRUDZIEN Uprawnienia do sporządzania projektów bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 226/98	
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice		mgr inż. Jan GRUDZIEN Uprawnienia do sporządzania projektów bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 100/921.228/98	
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odozimek inż. arch. Agata Bobowska		Tytuł rysunku: Rozdzielnica A1-R. Schemat strukturalny zasilania.	
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie			Numer projektu: AAG/07/0054
			Data: Styczeń 2008
			Branda: elektryczna
			Skala rysunku: —
			Numer rysunku: ie-104