



WARSTWA:
OŚW. EWAKUACYJNE, GNIAZDA
POŁĄCZENIA

UWAGA :
SZAFKA ROZDZIELCZA TK ZASILANIA DEDYKOWANEGO
I SZAFKA KROSOWA SK ISTNIEJĄCE
Z TABLICY RA2 ZASILIĆ WYDZIELONE
OBWODY DEDYKOWANE :
TK01,TK03,TK12,TK18,TK19,TK21,TK27,TK29,TK41 KABŁEM YKY2o5x2,5mm2
ZASILANIE SZAFY KROSOWEJ SK KABŁEM YKY2o3x2,5mm2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

LP	MODYFIKACJA	NAZWISKO	DATA	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI				
Katowice				
Lompy 19				
Projekt techniczny inst.elektrycznej				
i niskoprądowej w budynku adm.				
i zaplecza technicznego KPP Wodzisław				
Instalacja elektryczna na 2-piętrze				
Kod projektu: E/21/2005				
ELPROJEKT mgr inż. Piotr Garbaczewski 44-300 Wodzisław, Węglańska 64 tel. 0-32 456-02-54	Projektował:	mgr inż. P. Garbaczewski	22-11-2005	PODPIS Skala 1:85
	Sprawił:	inż. Cz. Korycki	22-11-2005	7
	Zatwierdził:	mgr inż. P. Garbaczewski	22-11-2005	10
	Wzrostek wykonawcy przy pomocy programu PLANEX 2000 1:30 DATA: 18-11-2007 C:\PLANI_22\PROJEKTY\POLICJA			
				04