



WARSTWA:
OŚW. EWAKUACYJNE, GNIAZDA
POŁĄCZENIA

UWAGA :
SZAFKA ROZDZIELCZA TK ZASILANIA DEDYKOWANEGO
I SZAFKA KROSOWA SK ISTNIEJĄCE
Z TABLICY RA2 ZASILIĆ WYDZIELONE
OBWODY DEDYKOWANE :
TK01,TK03,TK12,TK18,TK19,TK21,TK27,TK29,TK41 KABŁEM YKY2o5x2,5mm2
ZASILANIE SZAFKI KROSOWEJ SK KABŁEM YKY2o3x2,5mm2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

LP	MODYFIKACJA		NAZWISKO	DATA
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI				
Katowice				
Lompy 19				
Projekt techniczny inst.elektrycznej				
i niskoprądowej w budynku adm.				
i zaplecza technicznego KPP Wodzisław				
Instalacja elektryczna na 2-piętrze				
Kod projektu:				
E/21/2005				
ELPROJEKT mgr inż.Piotr Garbaczewski 44-300 Wodzisław, Węglańska 64 tel. 0-32 456-02-54	NAZWISKO		DATA	PODPIS
	Projektował:	mgr inż.P.Garbaczewski	22-11-2005	Skala 1:85
	Sprawdził:	inż.Cz.Korzępczy	22-11-2005	7
	Zatwierdził:	mgr inż.P.Garbaczewski	22-11-2005	14
Wskazano wykonanie przy pomocy programu PLANEX 2000A 1:30				
DATA: 18-11-2007		C:\PLANI_22\PROJEKTY\POLICJA		04