



UWAGA :
SZAFRA RODZIELCZA TK ZASILANIA DEDYKOWANEGO
I SZAFRA KROSOWA SK ISTNIEJĄCE
Z TABLCY RA2 ZASILIĆ WYDZIELONE
OBWODY DEDYKOWANE :
03,TK12,TK18,TK19,TK21,TK27,TK29,TK41 KABLEM YKYzo5
ZASILANIE SZAFY KROSOWEJ SK KABLEM YKYzo3x2,5mm

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

WARSTWA:
OŚW.EWAKUACYJNE,GNIAZDA
POŁĄCZENIA

[illegible]